

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

454091, г. Челябинск ул. Пушкина, 68 телефон (351) 263-41-41, e-mail: gpn@blaze.uu.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 12
456550, г. Коркино ул. Маслова, 15 телефон (35152) 3-74-23, e-mail: ond-korkino@mail.ru

г. Коркино
(место составления акта)

« 06 » марта 20 18 г.
(дата составления акта)

« 11 » час. « 00 » мин.
(время составления акта)


АКТ ПРОВЕРКИ № 1
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

По адресу/адресам: Челябинская область, г. Коркино, ул. В.Терешковой, 22.

На основании: распоряжения № 1 от «12» февраля 2018 г. начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 12 Саблина А.А.
была проведена плановая выездная проверка в отношении объекта защиты: здания детского сада, используемого (эксплуатируемого) Муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 17», осуществляющего свою деятельность по адресу: Челябинская область, г. Коркино, ул. В.Терешковой, 22

Дата и время проведения проверки (нахождения на объекте защиты):
«21» февраля 2018 года с 10 час. 10 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 1 час. 20 мин.
Общая продолжительность проверки: 1 час 20 минут.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы № 12

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы):** (заполняется при проведении выездной проверки) 15.02.2018 г. в 13 час. 00 мин.  М.В.Бондаренко
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор ОНДиПР № 12 по пожарному надзору Морозов Василий Юрьевич.

При проведении проверки присутствовали: заведующий МКДОУ «Д/с № 17» Бондаренко Мария Владимировна, заместитель заведующего по АХР Слесаренко Анна Владимировна.

В ходе проведения проверки установлено:

Здание МКДОУ «Д/с № 17» состоит из двух двухэтажных зданий соединенных между собой наземным переходом. Здания представляют собой строения III степени огнестойкости общей площадью 2286, 1 кв. м: наружные стены из кирпичные, перегородки кирпичные, перекрытия – ж/б плиты, крыша шиферная по деревянной обрешетке. Освещение электрическое, отопление центральное водяное. первое здание МКДОУ «Д/с № 17» построено в 1961 г., второе здание пристроено в 1984 году. Здания относятся к классу по функциональной пожарной опасности Ф1.1. Здания детского сада оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Заключен договор на техническое обслуживание АПС и СОУЭ с организацией, имеющей лицензию на данный вид работ - ООО ЦКСБ «Паритет», договор на техническое обслуживание № 47 от 15.01.2018 года. Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, а также системы оповещения и управления

эвакуацией людей при пожаре осуществляется с периодичностью не реже 1 раза в квартал (последнее 31.12.2017 г.). Система пожарной сигнализации обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара, с дублированием этих сигналов, на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (Акт подключения объектового оборудования к системе ПАК «Стрелец-Мониторинг» от 20.02.2015 года). Заключен контракт на эксплуатационно-техническое обслуживание объектовой станции с ООО ИТЦ «СпецМонтаж», Контракт № 33 на эксплуатационно-техническое обслуживание объектовой станции от 26.01.2018 года. Техническое обслуживание системы обеспечивающей подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара, с дублированием этих сигналов, на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации осуществляется с периодичностью не реже 1 раза в квартал (последнее 02.03.2018 г.). Разработана инструкция по действию персонала при срабатывании сигнала о пожаре. Здание детского сада оборудовано эвакуационным освещением, которое находится в исправном состоянии. Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения здания детского сада произведена 03 ноября 2017 года, обработку провело ООО ПКФ «Противопожарные работы» (Акт № 163/О-2017 проверки качества выполненных работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций от 03.11.2017 г.). Огнезащитная обработка косяков лестничных маршей здания детского сада произведена 08 декабря 2017 года, обработку провело ООО ПКФ «Противопожарные работы» (Акт № 261/О-2017 проверки качества выполненных работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций от 08.12.2017 г.) Непосредственно наружу из помещений первого этажа здания детского сада ведут 8 эвакуационных выходов, из помещений второго этажа – через 4 внутренние лестницы, размещенные в лестничных клетках и 2 наружные открытые лестницы (испытания лестниц проведены 29.10.2015 года, протоколы испытания №№ ЦБ-2297, ЦБ-2297/1), лестницы соответствуют требованиям. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания и не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. Двери эвакуационных выходов из коридоров первого и второго этажей оборудованы приспособлениями для самозакрывания. В здании детского сада в полу на путях эвакуации отсутствуют перепады высот. Отделка стен на путях эвакуации выполнена из негорючих материалов. В дверных проемах помещений электрощитовой, пищеблока, прачечной и складов установлены сертифицированные противопожарные двери. Внутреннее противопожарное водоснабжение осуществляется от 2 пожарных кранов, которые укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями. Проверка на работоспособность сетей внутреннего противопожарного водопровода произведена 21.12.2017 года, внутренний противопожарный водопровод и пожарные краны годны к дальнейшей эксплуатации. Помещения детского оснащены достаточным количеством первичных средств пожаротушения. На огнетушители заведены эксплуатационные паспорта и их учет ведется в специальном журнале. Ответственные лица прошли обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке программам с получением квалификационных удостоверений. Декларация пожарной безопасности соответствует требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2013 года. Противопожарный инструктаж с персоналом детского сада проводится своевременно.


В ходе проведения проверки нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных правовых актов) **не выявлено.**

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **отсутствует**
(заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: отсутствуют

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
Отдела надзорной деятельности
и профилактической работы № 12
по пожарному надзору



В.Ю. Морозов/

М.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МКДОУ «Д/с № 17»
Бондаренко М.В.

“06” марта 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего
проверку)